

## اصلاحیه مباحث ۱۴ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان

اصلاحیه‌های ویرایش سوم مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان "تاسیسات مکانیکی" (سال ۱۳۹۶) و ویرایش سوم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان "لوله کشی گاز طبیعی" (سال ۱۳۸۹) به شرح زیر توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردید:

### اصلاحیه مبحث چهاردهم (۱۳۹۶):

بند ۱۴-۳-۴-۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱۴-۳-۴-۳ دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاها بگیرند:

اتاق خواب

حمام

توالت

انباری

الف) بخاری با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر می‌توان در اتاق خواب نصب کرد.

(۱) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد.

ب) نصب بخاری گاز سوز دودکش‌دار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، باید در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان باشد.

### اصلاحیه مبحث هفدهم (۱۳۸۹):

بند ۱۷-۷-۳-۶ به شرح زیر اضافه می‌شود:

۱۷-۷-۳-۶ بخاری گازسوز دودکش‌دار

بخاری گازسوز دودکش‌دار را در صورتی می‌توان در اتاق خواب نصب کرد که همه هوای احتراق را به طور مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به فضای آزاد خارج بفرستد. در غیر این صورت باید هوای لازم برای احتراق از طریق دریچه‌های باز ثابت روی دیوار اتاق خواب یا کانال‌های مرتبط با هوای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود و فضای اتاق خواب امکان اجرای دودکش را مطابق فصل ۱۷-۸ داشته باشد.

تبصره ذیل بند ۱۷-۷-۵-۷ به شرح زیر حذف می‌شود:

تبصره. در صورت نصب بخاری دودکش‌دار در اتاق خواب باید درزبندی به‌گونه‌ای باشد که تأمین هوای مورد نیاز از فضاهای مجاور امکان‌پذیر باشد. حمام‌های مرتبط با اتاق خواب‌ها، فضاهای مجاور محسوب نمی‌شوند.

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان



www.EEEng.ir

مرجع تست های مباحث

طبقه بندی شده

تست های تالیفی و آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی

تاسیسات مکانیکه (نظارت)

پاسخنامه کامل تشریحی بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان

ویژه مهندسين مکانیک

ویرایش ۱۳۹۹

موضوع: ۳

کتابخانه تخصصی مهندسی انرژی

گروه آموزشی دفتر فنی مهندسی

مرجع تالیف های طبقه بندی شده

ویژه مهندسين

مکانیک

تاسیسات مکانیکه (نظارت)

